AMBIENTE LABORATORIO ANALISI
Analisi Chimiche-Biochimiche-Batteriologiche
aria-acqua-suolo-alimenti
Consulenze e servizi per Agricoltura Industria Ambiente
Riconoscimento Ministero della Sanità prot. n. 600.5/59.989/3750
Laboratorio Qualificato in CATEGORIA I per analisi sull'amianto
Programma di Qualifica del Ministero della Salute

LAB N° 0798 L

RAPPORTO DI PROVA
N. **40CH18/0520** DEL 22/05/2020

Spett.le
ASTEA S.p.A.
Via L. Gigli, 2
62019 RECANATI (MC)

Dati di Campionamento:
RIF. VERBALE CAMPIONAMENTO: **193-5/2020**
TIPO CAMPIONE: **ACQUA POTABILE**
DESCRIZIONE CAMPIONE: **ACQUA POTABILE**
PRELEVATO DA: **Personale Tecnico Laboratorio A.L.A. sas**
PRELEVATO PRESSO: **VIA TEVERE – CASETTA DELL'ACQUA – COMUNE DI LORETO (AN)**
PUNTO DI PRELIEVO: **RUBINETTO ACQUA LISCIA REFRIGERATA**
DATA E ORA DI PRELIEVO: **18/05/2020 – 14:20**
METODO DI CAMPIONAMENTO: **P.18_8**
Altre informazioni:
COMMITTENTE: **ASTEA S.p.A. – Via L. Gigli, 2 – 62019 RECANATI (MC)**
COMUNE: **LORETO**
TIPO PUNTO PRELIEVO: **–**
PROFILO ANALITICO: **CONTROLLO CASETTA DELL'ACQUA**
Dati di Accettazione:
DATA E ORA RICEZIONE IN LABORATORIO: **18/05/2020 – 18:00**
DATA INIZIO ANALISI: **18/05/2020**
DATA FINE ANALISI: **22/05/2020**

RISULTATI ANALITICI

Parametro	U.M.	Risultato	Incertezza	Limite di rilevabilità	Limite	Metodo di Prova
COLORE*	–	INCOLORE	–	–	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale(2)	APAT CNR IRSA 2020 A Man. 29 2003
ODORE*	–	INODORE	–	–	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale(2)	APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003
SAPORE*	–	INSAPORE	–	–	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale(2)	APAT CNR IRSA 2080 Man. 29 2003
pH	Unità pH	7,70	± 0,06	0,01	≥6,5 e ≤9,5(2)	APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003
CONDUCIBILITA'	µS/cm a 20°C	580	± 3%	1	2.500(2)	APAT CNR IRSA 2030 Man. 29 2003
DUREZZA*	°F	26,3	–	0,1	15 – 50(2)	APAT CNR IRSA 2040 Man. 29 2003
AMMONIO*	mg/litro	<0,05	–	0,05	0.5(2)	APAT CNR IRSA 3030 Man. 29 2003
CLORURI*	mg/litro	36,6	–	0,1	250(2)	APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003
SODIO*	mg/litro	25,8	–	0,1	200(2)	APAT CNR IRSA 3020 Man. 29 2003
NITRATO*	mg/litro NO_3	8,7	–	0,1	50(1)	APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003
NITRITO*	mg/litro NO_2	0,055	–	0,001	0,50(1)	APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

(1)Limite: D.L.vo 31 del 29/08/2017 – ALLEGATO I – PARTE B – PARAMETRI CHIMICI
(2)Limite: D.L.vo 31 del 29/08/2017 – ALLEGATO I – PARTE C – PARAMETRI INDICATORI
***PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA**

GIUDIZIO DI CONFORMITA'
I risultati dei parametri analizzati **SONO CONFORMI** ai limiti previsti dal D.L.vo 31 del 29/08/2017 – ALLEGATO I – PARTE B e C

Il giudizio di conformità espresso tiene conto del solo risultato di prova e non della possibile influenza dell'incertezza di misura sulla conformità ai limiti

Il presente rapporto non è valido se privo della firma in originale.
Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova.
L'incertezza di misura, ove richiesta, è calcolata con un livello di fiducia pari al 95% ed un fattore di copertura k=2
E' vietata la riproduzione parziale del presente documento senza l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il campionamento è ESCLUSO dall'accreditamento ACCREDIA
I risultati sottolineati ed in grassetto indicano il superamento del Valore Limite del parametro

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R.D. 01/03/1928, n° 842, Art. 16 e 18 Legge 679 del 19/07/1957; D.M. 21 Giugno 1978; art 8 D.M. 25/03/86.

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Raffaele Macerata

FINE RAPPORTO DI PROVA