



RAPPORTO DI PROVA
 N. 21CH06/0720 DEL 14/07/2020

Spett.le
ASTEA S.p.A.
 Via L. Gigli, 2
 62019 RECANATI (MC)

Dati di Campionamento:

RIF. VERBALE CAMPIONAMENTO: 309-1/2020
 TIPO CAMPIONE: ACQUA POTABILE
 DESCRIZIONE CAMPIONE: ACQUA POTABILE
 PRELEVATO DA: Personale Tecnico Laboratorio A.L.A. sas
 PRELEVATO PRESSO: VIA LORETO – CASSETTA DELL'ACQUA – RECANATI (MC)
 PUNTO DI PRELIEVO: RUBINETTO ACQUA LISCIA REFRIGERATA
 DATA E ORA DI PRELIEVO: 06/07/2020 – 10:45
 METODO DI CAMPIONAMENTO: P.18_8

Altre informazioni:

COMMITTENTE: ASTEA S.p.A. – Via L. Gigli, 2 – 62019 RECANATI (MC)
 COMUNE: RECANATI
 TIPO PUNTO PRELIEVO: –
 PROFILO ANALITICO: CONTROLLO CASSETTA DELL'ACQUA

Dati di Accettazione:

DATA E ORA RICEZIONE IN LABORATORIO: 06/07/2020 – 12:00
 DATA INIZIO ANALISI: 06/07/2020
 DATA FINE ANALISI: 13/07/2020

RISULTATI ANALITICI

Parametro	U.M.	Risultato	Incertezza	Limite di rilevabilità	Limite	Metodo di Prova
COLORE*	–	INCOLORE	–	–	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale ⁽²⁾	APAT CNR IRSA 2020 A Man. 29 2003
ODORE*	–	INODORE	–	–	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale ⁽²⁾	APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003
SAPORE*	–	INSAPORE	–	–	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale ⁽²⁾	APAT CNR IRSA 2080 Man. 29 2003
pH	Unità pH	7,51	± 0,06	0,01	≥6,5 e ≤9,5 ⁽²⁾	APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003
CONDUCIBILITA'	µS/cm a 20°C	636	± 3%	1	2.500 ⁽²⁾	APAT CNR IRSA 2030 Man. 29 2003
DUREZZA*	°F	29,8	–	0,1	15 – 50 ⁽²⁾	APAT CNR IRSA 2040 Man. 29 2003
AMMONIO*	mg/litro	<0,05	–	0,05	0,5 ⁽²⁾	APAT CNR IRSA 3030 Man. 29 2003
CLORURI*	mg/litro	31,2	–	0,1	250 ⁽²⁾	APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003
SODIO*	mg/litro	25,9	–	0,1	200 ⁽²⁾	APAT CNR IRSA 3020 Man. 29 2003
NITRATO*	mg/litro NO ₃	10,6	–	0,1	50 ⁽¹⁾	APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003
NITRITO*	mg/litro NO ₂	0,029	–	0,001	0,50 ⁽¹⁾	APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

⁽¹⁾Limite: D.L.vo 31 del 02/02/2001 – ALLEGATO I – PARTE B – PARAMETRI CHIMICI

⁽²⁾Limite: D.L.vo 31 del 02/02/2001 – ALLEGATO I – PARTE C – PARAMETRI INDICATORI

*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA

GIUDIZIO DI CONFORMITA'

I risultati dei parametri analizzati **SONO CONFORMI** ai limiti previsti dal D.L.vo 31 del 02/02/2001 – ALLEGATO I – PARTE B e C

Il giudizio di conformità espresso tiene conto del solo risultato di prova e non della possibile influenza dell'incertezza di misura sulla conformità ai limiti

Il presente rapporto non è valido se privo della firma in originale.

Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova.

L'incertezza di misura, ove richiesta, è calcolata con un livello di fiducia pari al 95% ed un fattore di copertura k=2

E' vietata la riproduzione parziale del presente documento senza l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il campionamento è ESCLUSO dall'accreditamento ACCREDIA

I risultati sottolineati ed in grassetto indicano il superamento del Valore Limite del parametro

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R.D. 01/03/1928, n° 842, Art. 16 e 18 Legge 679 del 19/07/1957; D.M. 21 Giugno 1978; art 8 D.M. 25/03/86.

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dott. Raffaele Macerata

FINE RAPPORTO DI PROVA