Delibera ARERA 569/2019/R/Gas - Art.25.1 Pubblicazione dati relativi al monitoraggio della pressione di esercizio nella rete di distribuzione del gas naturale in bassa pressione ai sensi della delibera in oggetto, Art. 25, paragrafo 25.1 lettere a), b), c) e d).

Denominazione impianto	Codice impianto	Codice ID punto rilevazione	Codice ISTAT Comune	Comune	Via/piazza/civico	Parte impianto
Comune Osimo	35294 - 1833 (ID usato dall'esercente)	35294P16	42034	Osimo	Osimo, via Turati snc (loc.tà Passatempo)	allaccio dedicato
		35294P17			Osimo, via Monte Catria snc (loc.tà Casenuove)	allaccio dedicato
		35294P18			Osimo, via Ticino snc (loc.tà Padiglione)	allaccio dedicato
		35294P19			Osimo, via Duilio Orsetti snc (loc.tà Campocavallo)	allaccio dedicato
		35294P22			Osimo, via Mia Martini snc (loc.tà San Biagio)	allaccio dedicato
		35294P23			Osimo, via Acquaviva snc	allaccio dedicato
		35294P24			Osimo, via XVII Luglio snc (loc.tà San Paterniano)	allaccio dedicato
		35294P25			Osimo, via Santa Chiara snc (loc.tà San Sabino)	allaccio dedicato

	Pressione minima		
Periodo	Pmin (mbar)	Data/ora	Codice ID rilevazione
gen-26	**17,4**	08/01/2026 19:00:00	35294P23
feb-26	**18,6**	01/02/2026 18:30:00	35294P23
mar-26	**18,6**	27/03/2026 20:15:00	35294P23
apr-26			
mag-26			
giu-26			
lug-26			
ago-26			
set-26			
ott-26			
nov-26			
dic-26			

	Pressione massima		
Periodo	Pmax (mbar)	Data/ora	Codice ID rilevazione
gen-26	**24,9**	18/01/2026 10:15:00	35294P24
feb-26	**24,7**	26/02/2026 02:45:00	35294P23
mar-26	**25,3**	26/03/2026 01:15:00	35294P23
apr-26			
mag-26			
giu-26			
lug-26			
ago-26			
set-26			
ott-26			
nov-26			
dic-26			

	Pressione media (mbar) - codice ID rilevazione							
Periodo	35294P16	35294P17	35294P18	35294P19	35294P22	35294P23	35294P24	35294P25
gen-26	21,2	22,2	20,6	21,5	21,9	20,4	21,7	19,8
feb-26	21,6	22,5	21,2	22,1	22,1	21,2	22,0	20,1
mar-26	21,8	22,6	21,4	22,2	22,2	21,6	22,1	20,3
apr-26								
mag-26								
giu-26								
lug-26								
ago-26								
set-26								
ott-26								
nov-26								
dic-26								